



Elenco Impianti Climatizzazione Estiva
San Daniele del Friuli (UD)

n.	Impianti	Tipo gas	Kg gas	T CO2 eq	Sistema	Periodicità manutenzione	Esito
1	Sede Municipio – Via del Colle	R410A	4,4	9,19	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
2	Sede Municipio – Via del Colle	R410A	3,5	7,31	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
3	Polizia Municipale – Via C. Battisti	R410A	3,26	6,81	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
4	Biblioteca Antica – Via Roma	R410A	11,5	24,01	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
5	Nuovo Centro polifunzionale – frazione Villanova	R410A	10,8	22,55	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
6	Caserma carabinieri- Via sopracastello	R410A	7,7	16,080	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
7	Caserma carabinieri- Via sopracastello	R410A	7,7	16,080	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
8	Scuole Primarie Via G. Narducci	R407C	26,5	47,01	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita
9	Scuole Primarie Via G. Narducci	R407C	26,5	47,01	aria-aria	Annuale	Nessuna perdita